

**EG-CONFORMITEITSCERTIFICAAT**

**CERTIFICAT DE CONFORMITE CE**

**1134 – CPD – 077**

Bij toepassing van de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (Bouwproducten Richtlijn - BPR) gewijzigd door de Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993, werd er vastgesteld dat het bouwproduct

**Stuur- en aanduidinrichting**

**LIMOTEC MD2400**

4 tot 16 lussen analoog adresseerbaar  
Samenstelling energietoevoer : type T095058A,  
algemene MW DR-120-24, batterij MW SP-100-27

Vaste brandbestrijdingsstelsels –  
Brandmeld- en brandalarmstelsels  
op de markt gebracht door

vervaardigd in de fabriek van

door de fabrikant onderworpen is aan een productiecontrole in de fabriek evenals aan extra controle van, volgens een voorgeschreven programma, in de fabriek genomen monsters en dat de erkende instantie – **ANPI** – de volgende taken heeft uitgevoerd: typeonderzoek van het product, initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek, permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de conformiteitsattestering en de productprestaties zoals omschreven in bijlage

En application de l'article 2 de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (Directive Produits de Construction - DPC) amendée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que le produit de construction

**Équipement de contrôle et de signalisation**

**LIMOTEC MD2400**

4 à 16 boucles analogue adressable  
Composition équipement d'alimentation: type T095058A,  
général MW DR-120-24, batterie MW SP-100-27

Installations fixes de lutte contre l'incendie – Systèmes de détection et d'alarme incendie  
mis sur le marché par

**LIMOTEC nv.**  
Bosstraat, 21  
B – 8570 VICHTE  
BELGIQUE - BELGIE

produit dans l'usine de

**LIMOTEC nv.**  
Bosstraat, 21  
B – 8570 VICHTE  
BELGIQUE - BELGIE

est soumis par le producteur à un contrôle de la production en usine et à des essais complémentaires d'échantillons prélevés en usine selon un plan d'essais prescrits et que l'organisme agréé – **ANPI** – a procédé aux essais de type initiaux du produit, à l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine, à la surveillance continue, à l'évaluation et à l'acceptation du contrôle de la production en usine

Le présent certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation de conformité et les performances du produit telles que décrites à l'annexe

**EN 54-2: 1997/A1: 2006**

**EN 54-4: 1997/A1: 2002 + A2: 2006**

toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet.

Dit certificaat werd voor het eerst op **24-07-2009** uitgereikt en blijft gelden zolang de bepalingen van de geharmoniseerde norm in referentie evenals de productiecontrole in de fabriek niet op significante wijze gewijzigd worden en minstens tot **23-07-2013**.

**Brussel, 24 juli 2009**

ont été mises en œuvre et que le produit satisfait à toutes les exigences requises.

Ce certificat a été émis pour la première fois le **24-07-2009** et reste valable aussi longtemps que les conditions définies dans la norme harmonisée sous référence ou le contrôle de production en usine ne sont pas modifiés de manière significative et au moins jusqu'au **23-07-2013**.

**Bruxelles, le 24 juillet 2009**

  
**Ing. M. VANDENDOREN**  
Secrétaire Général de ANPI

**BIJLAGE nr 1 AAN HET  
 EG-CONFORMITEITSCERTIFICAAT**

**ANNEXE N° 1 AU  
 CERTIFICAT DE CONFORMITE CE**

**1134 – CPD – 077**

*De stuur- en aanduidinrichting LIMOTEC MD2400 bevat ook de volgende optionele functies van de EN 54-2/A1:2006*

*L'équipement de contrôle et de signalisation LIMOTEC MD2400 comprend aussi les fonctions optionnel-les suivantes de l'EN 54-2/A1:2006*

<i>Opties met eisen</i>		<i>Options avec exigences</i>	
7.8	<i>Vitgang naar brand alarmeringsapparatuur (uitgang type C)</i>	7.8	<i>Sortie d'alarme d'incendie (sortie de type C)</i>
8.3	<i>Storing van punten</i>	8.3	<i>Dérangement de point</i>
9.5	<i>Buitendienststelling van geadresseerde punten</i>	9.5	<i>Hors service de point adressé</i>
10	<i>Mogelijkheid van periodieke meldercontrole</i>	10	<i>Condition de test</i>

  
 Ing. M. VANDENDOREN  
 Secrétaire Général de ANPI