

EG-CONFORMITEITSCERTIFICAAT

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

1134 – CPD – 113

Bij toepassing van de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (Bouwproducten Richtlijn - BPR) gewijzigd door de Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993, werd er vastgesteld dat het bouwproduct

Stuur- en aanduidinrichting

LIMOTEC MD300

Geïntegreerde energietoevoer

Vaste brandbestrijdingsstelsels –
Brandmeld- en brandalarmstelsels

op de markt gebracht door

vervaardigd in de fabriek van

door de fabrikant onderworpen is aan een productiecontrole in de fabriek evenals aan extra controle van, volgens een voorgeschreven programma, in de fabriek genomen monsters en dat de erkende instantie – **ANPI** – de volgende taken heeft uitgevoerd: typeonderzoek van het product, initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek, permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de conformiteitsattestering en de productprestaties zoals omschreven in bijlage ZA van de norm

En application de l'article 2 de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (Directive Produits de Construction - DPC) amendée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que le produit de construction

Équipement de contrôle et de signalisation

LIMOTEC MD300

Équipement d'alimentation intégré

Installations fixes de lutte contre l'incendie – Systèmes de détection et d'alarme incendie

mis sur le marché par

LIMOTEC nv.
Bosstraat, 21
B – 8570 VICHTE
BELGIQUE - BELGIE

produit dans l'usine de

LIMOTEC nv.
Bosstraat, 21
B – 8570 VICHTE
BELGIQUE - BELGIE

est soumis par le producteur à un contrôle de la production en usine et à des essais complémentaires d'échantillons prélevés en usine selon un plan d'essais prescrits et que l'organisme agréé – **ANPI** – a procédé aux essais de type initiaux du produit, à l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine, à la surveillance continue, à l'évaluation et à l'acceptation du contrôle de la production en usine

Le présent certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation de conformité et les performances du produit telles que décrites à l'annexe ZA de la norme

EN 54-2: 1997/A1: 2006

EN 54-4: 1997/A1: 2002 + A2: 2006

toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet.

Dit certificaat werd voor het eerst op 23-08-2011 uitgereikt en blijft gelden zolang de bepalingen van de geharmoniseerde norm in referentie evenals de productiecontrole in de fabriek niet op significante wijze gewijzigd worden.

Brussel, 23 augustus 2011

ont été mises en œuvre et que le produit satisfait à toutes les exigences requises.

Ce certificat a été émis pour la première fois le 23-08-2011 et reste valable aussi longtemps que les conditions définies dans la norme harmonisée sous référence ou le contrôle de production en usine ne sont pas modifiés de manière significative.

Bruxelles, le 23 août 2011

Ing. M. VANDENDOREN
Secrétaire Général de ANPI

**BIJLAGE nr 1 AAN HET
 EG-CONFORMITEITSCERTIFICAAT**

**ANNEXE N° 1 AU
 CERTIFICAT DE CONFORMITE CE**

1134 – CPD – 113

De stuur- en aanduidinrichting LIMOTEC MD300 bevat ook de volgende optionele functies van de EN 54-2/A1:2006

L'équipement de contrôle et de signalisation LIMOTEC MD300 comprend aussi les fonctions optionnelles suivantes de l'EN 54-2/A1:2006

<i>Opties met eisen</i>		<i>Options avec exigences</i>	
7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur (uitgang type C)	7.8	Sortie d'alarme d'incendie (sortie de type C)
7.9.	Controle van de doormeldapparatuur voor brandmelding	7.9.	Contrôle sur la transmission d'alarme d'incendie
7.9.1.	Uitgang naar doormeldapparatuur voor brandmelding (uitgang naar E)	7.9.1.	Sortie de transmission d'alarme d'incendie (sortie vers E)
7.11	Vertraging van uitgangen	7.11	Temporisation des sorties



Ing. M. VANDENDOREN
 Secrétaire Général de ANPI



Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve - **BELGIUM**
Tel : 32 2 234 36 10 Fax: 32 2 234 36 17 Email : cert@anpi.be

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

1134 - CPD - 113

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

Control and Indicating Equipment

LIMOTEC MD300

Integrated Power Supply Equipment

Fixed fire fighting systems – Fire Detection and Fire alarm Systems

placed on the market by

**LIMOTEC nv.
Bosstraat, 21
B – 8570 VICHTE
BELGIUM**

and produced in the factory

**LIMOTEC nv.
Bosstraat, 21
B – 8570 VICHTE
BELGIUM**

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the approved body ANPI has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA of the standard (*resp. in*)

EN 54-2: 1997/A1: 2006

EN 54-4: 1997/A1: 2002 + A2: 2006

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on **23-08-2011** and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Brussels, the 23rd of August, 2011

Ing. M. VANDENDOREN
Secrétaire Général of ANPI



ANNEX N° 1 to EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

1134 - CPD - 113

The Control and Indicating Equipment LIMOTEC MD300 include also the following optional functions of the EN 54-2/A1:2006

<i>Options with requirements :</i>	
7.8	Output to fire alarm devices (output to C)
7.9.	Control of fire alarm routing equipment
7.9.1.	Output to fire alarm routing equipment (output to E)
7.11	Delays to outputs


Ing. M. VANDENDOREN
Secrétaire Général of ANPI